Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов

г. Сегежа, ул. Гражданская д. 15, тел. / факс (81431) 4-31-33, тел. доверия 79-99-99
E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 64-10

г. Сегежа
(место составления акта)

11 : 00 час.
(время,

19 сентября 2019 г.
дата составления акта)

На основании:

распоряжения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 26.08.2019 года №64-10

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена **плановая** проверка
(вид проверки)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5", ИНН 1006016658

(наименование

по адресу:

юридический адрес: Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Гагарина, д.15а; объекты защиты высокой категории риска: здание, помещения, территория, имущество, расположенные по адресу: Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Гагарина, д.15а;

и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Наименование правообладателя(-ей) объекта защиты:

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5", ИНН 1006016658

(наименование юридического(-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального(-ых) предпринимателя(-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

" 05 " сентября 20 19 г. с 09 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч.

" 06 " сентября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

" 19 " сентября 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Общая продолжительность проверки:

11 часов .
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Платова Ирина Георгиевна - директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5", ИНН 1006016658

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

" 09 " часов " 00 " минут "05 " сентября 2019 г. ✓
(подпись)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку:

Сазанович Сергей Владимирович - старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, тел. (81431) 4-31-33, E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника(-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

Лицо(-а), привлеченное(-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации

свидетельство об аккредитации от _____ " __ " _____ 20 __ г. № __ , выдано " __ " _____ 20 __ г.

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Платова Ирина Георгиевна - директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5", ИНН 1006016658

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- **рассмотрены документы юридического(-их) лица (лиц), индивидуального(-ых) предпринимателя(-ей)** - правообладателей объекта защиты

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу - юридический адрес: Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Гагарина, д.15а; объекты защиты высокой категории риска: здание, помещения, территория, имущество, расположенные по адресу: Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Гагарина, д.15а;

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:

отчет о результатах расчета пожарного риска не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета; об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:

не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

1.	Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1). В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2). В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (Статья 6 Федерального Закона от 22.08.2009 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (Статья 6 Федерального Закона от 22.08.2009 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо-пасности").	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5"
1.1	Высота ограждения на лестнице 3-го типа менее 1,2 метра.	Федеральный закон от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо-пасности", ст. 4,ст.6, СП 1.13130.2012 п. 4.4.2 лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже RE(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м. и располагаться не менее 1 метра от плоскости оконных проемов.	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия ."Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5"
1.2	Ширина марша наружной лестницы 3-го типа менее 0,8 метра, ширина сплошных проступей- менее 25 см	СП 1.13130.2012 п. 4.4.2 -5.2.16. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5"
1.3	Часть подвальных помещений не оборудована автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 прил. А, п. А.10, таблица А.3 п. 38 - Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения
1.4	Отдельно стоящие на территоррии объекта защиты складские помещения (здания) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 прил. А, п. А.10, таблица А.1 п. 7.2 -здания Административно-бытового назначения ; - таблица А.3 п. 38 - Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения

1.5	Количество извещателей в помещениях и логическая схема включения не соответствует требованиям, установлено по два точечных извещателя, включенных по схеме «ИЛИ»)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 п.14.1, 14.3 Для формирования команды управления по пункту 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф; двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме "И" при условии своевременной замены неисправного извещателя; двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5"
1.6	Не обеспечен автоматический контроль работоспособности линий связи АУПС и СОУЭ	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6; СП 3.13130.2009 п. 3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности. СП 5.13130.2009 п. 13.14.3. - Приборы приемно-контрольные пожарные, имеющие функцию управления оповещателями, должны обеспечивать автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5"
1.7	Выбор электрических проводов и кабелей СОУЭ в помещениях не соответствует ГОСТ 31565-2012, а также исполнительной документации.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 п. 13.15.3 табл. 2 ГОСТ 31565-2012 13.15.3 Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5"
1.8	В ряде административных помещений и спальных помещениях недостаточный уровень звука, создаваемого СОУЭ.	СП 5.13130.2009 п. 4.2. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола, п. 4.3 - В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека; п. 4.8 - Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5"
1.9	На первом этаже здания отсутствует план эвакуации людей при пожаре	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2019 года п.7- В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. ГОСТ 12.2.143-2002	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5"

1.10	В помещениях (за исключением актового зала) допускатеся установка дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 - Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5"

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Отметка о применении технических средств:

не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Предписание № 64-10/1/1 от 19.09.2019 г., проверочный лист, применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 19.09.2019 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сазанович Сергей Владимирович - старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, тел. (81431) 4-31-33, E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника(-ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

19 сентября 2019 года

(подпись)

М.П.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Платова Ирина Георгиевна - директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5", ИНН 1006016658

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

19 сентября 2019 года

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

исх. № _____ от "____" _____ 2019 г.